



Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

OSVĚDČENÍ

číslo: **O-39-00424-10**

výrobce: Dřevošrot, a.s.
Žitavského 496, 156 00 Praha 5, Česká republika
identifikační číslo: 27602231

výrobky: Dřevní štěpka (z biomasy z parkové údržby)
typové označení: - podle vyhlášky MŽP 13/2009 Sb.
- podle vyhlášky MŽP 453/2008 Sb., skupina 2, bod g,
kategorie spoluspalování S2, P2, O2

Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto osvědčením potvrzuje, že u vzorků předmětného paliva provedl jeho analýzu s následujícím zjištěním:

Použitá norma	Analytický ukazatel	Značka	Jednotka	Aktuální stav	Bezvodý stav
				Hodnota	Hodnota
ČSN P CEN/TS 14918	Spalné teplo	Q _s	[MJ.kg ⁻¹]	11,48	19,73
ČSN P CEN/TS 14918	Výhřevnost	Q _i	[MJ.kg ⁻¹]	9,56	18,18
ČSN P CEN/TS 14774	Voda veškerá v původním stavu	W _t	[% hmot.]	41,80	0,00
ČSN P CEN/TS 14775	Popel	A	[% hmot.]	1,70	2,92
ČSN P CEN/TS 15104	Uhlík	C	[% hmot.]	28,79	49,46
ČSN P CEN/TS 15104	Vodík	H	[% hmot.]	4,14	7,12
ČSN P CEN/TS 15104	Dusík	N	[% hmot.]	0,10	0,18
ČSN P CEN/TS 15289	Chlor	Cl	[% hmot.]	0,020	0,035
ČSN P CEN/TS 15289	Síra	S	[% hmot.]	0,022	0,038
ČSN P CEN/TS 15104	Kyslík (dopočtem)	O	[% hmot.]	23,42	40,25

Osvědčení bylo vydáno na základě protokolu o zkoušce č. 39-8849 ze dne 2010-06-29, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Brno 2010-06-29



Ing. Alois Randýsek
ředitel pro certifikaci

Ing. Aleš Onderek
ředitel pro zkušebnictví

O-39-00424-10, strana 1 (1)